

**Formato N° 20**

**METAS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (AI 31/DIC/2009)**

METAS DE GESTIÓN	Un. Med.	Año Base	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
			Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.
Cobertura de agua potable	%											
Incremento de conexiones de agua potable (6)	Unid.	-	1162	2450	1290		1461		1490		1601	
Huancayo	Unid.	-	1090		1231		1411		1439		1549	
Orcotuna	Unid.	-	36		17		17		18		18	
Viques	Unid.	-	36		42		33		33		34	
Incremento de conexiones de alcantarillado (6)	Unid.	-	1227	2085	1295		1535		1853		1946	
Huancayo	Unid.	-	1077		1146		1325		1588		1624	
Orcotuna	Unid.	-	60		51		61		62		63	
Viques	Unid.	-	90		98		149		203		259	
Micromedición	%	-	2593	2667	4986		8738		12105		21503	
Huancayo	%	-	2591		4919		8561		11824		20787	
Orcotuna	%	-	2		34		105		140		363	
Viques	%	-	0		33		72		141		353	
Agua No Facturada	%	46.00	45.00	47.09	44.00		42.00		40.00		38.00	
Continuidad Huancayo	horas/día	15	16	17	16		16		16		17	
Presión Mínima	m.c.a.	10	10	10	10		10		10		10	
Relación de Trabajo	%	73.00	72.00	65.57	71.00		71.00		70.00		69.00	
Conexiones Activas de Agua Potable	%	97.00	97.00	92.66	97.00		97.00		97.00		97.00	
Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	-	-	100		100		100		100	

(6) Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado

**Fuente: Oficina de Planificación**